



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике  
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,  
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Червоногвардейского района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Макеевка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике  
ДНР, г. Макеевка, ул. Давыденко, 198/1, тел. +7 (856) 324-05-26  
e-mail: gpn\_mak\_cher@80.mchs.gov.ru

## ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ № \_\_\_\_

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 8 » августа 2023 г. 14 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 8 » августа 2023 г. 16 ч. 00 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Макеевка, Червоногвардейский район, ул. Давыденко, 119

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: МДОУ «Ясли-сад №70 общеразвивающего типа города Макеевка»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий): ---

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведен: инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической Червоногвардейского района г. Макеевка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Макеевка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственным инспектором по пожарному надзору Червоногвардейского района г. Макеевка) лейтенантом внутренней службы Будаловским Сергеем Игоревичем.

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

**В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:**

Руководитель МДОУ «Ясли-сад №70 общеразвивающего типа города Макеевка» а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:

о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объект МДОУ «Ясли-сад №70 общеразвивающего типа города Макеевка» отнесен к следующей категории риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание дошкольного учреждения – высокий риск (1 раз в 2 года);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее-ППР в РФ) п. 2 ППР в РФ;
2.	Вход на чердак не оборудован противопожарным люком против распространения огня и продуктов горения размером не менее 0,6 х 0,8 м. 2-го типа (в количестве 2 шт).	- статьи 5-6, пункт 11 статьи 52, части 1, 3 статьи 80, часть 1 статьи 90 ФЗ-123; - пункт 7.7 СП 4.13130.2013.
3.	Дверные проемы в противопожарных стенах между складскими помещениями и коридором не оборудованы противопожарными дверьми против распространения огня и продуктов горения (на 2-ом этаже в количестве 3 шт).	Ст. 88 п. 1 № 123-ФЗ - пункт 7.7 СП 4.13130.2013.
4.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания.	СП 1.13130, п. 5.4.5

5.	Лестничные клетки, внутренние открытые и наружные лестницы, коридоры, проходы и другие пути эвакуации не обеспечены эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и правил устройства электроустановок.	СП 1.13130 п. 4.3.12
6.	Здания, сооружения и наружные установки не обеспечены защитой от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений согласно требованиям ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений заземления защиты"	ППР в РФ п. 125 РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» п. 1.1, табл. 1, пп. 15
7.	Здание и помещения, не оборудованы соответствующими установками (система пожарной сигнализации) согласно нормативно-правовых актов утвержденных в установленном порядке с органами государственного пожарного надзора.	№ 123-ФЗ, ст. 6; «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464, п. 3, приложение 1, пп. 11. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержден Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582, п. 6.1.6, Приложение А, таблица А.1, п. 16  Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 486.1311500.2020), п.п. 4.1, 4.8, Таблица 1, п. 11
8.	Дверные проемы в противопожарных стенах между складскими помещениями и коридором не оборудованы противопожарными дверьми против распространения огня и продуктов горения (в количестве 1 шт).	ФЗ-123, статья 88, п.1

Подпись лица(лиц), проводившего(их)  
профилактический визит:

Инспектор ОНД и ПР Червоногвардейского  
района г. Макеевки ОНД и ПР городского  
округа Макеевка УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Донецкой Народной Республике  
лейтенант внутренней службы Будаловский С.И.

(должность, фамилия, инициалы, звание  
должностного лица органа  
государственного пожарного надзора)

  
(подпись)

«8» августа 20 23 г.

Против проведения профилактического  
визита не возражал (а), экземпляр листа  
профилактической беседы получил(а):

Заведующий АСБППУи ЧО

Сергеевская В. В.

(должность, фамилия, инициалы  
контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

«08» 08 2023 г.



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
(Главное управление МЧС России  
по Донецкой Народной Республике)  
управление надзорной деятельности и  
профилактической работы  
отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы Червоногвардейского  
района города Макеевки**

ул. Давыденко, 198/1, г. Макеевка, 286121  
Телефон: +7 (856) 32-4-05-26 Факс: +7 (856) 32-4-05-09  
E-mail: gpn\_mak\_cher@80.mchs.gov.ru

Заведующему Муниципального  
дошкольного образовательного  
учреждения "Ясли-сад № 70  
общеразвивающего типа города  
Макеевки"  
г. Макеевка, ул. Давыденко, 119

01.08.2023 № 334

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Уведомление  
о проведении профилактического визита**

В соответствии с ч. 4 ст. 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», временно исполняющим обязанности начальника ОНД и ПР Червоногвардейского р-на г. Макеевки ОНД и ПР городского округа Макеевка УНД и ПР ГУ МЧС России по Донецкой Народной Республике капитаном внутренней службы Каракай Михаилом Витальевичем, инспектором ОНД и ПР Червоногвардейского р-на г. Макеевки ОНД и ПР городского округа Макеевка УНД и ПР ГУ МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенантом внутренней службы Крутько Максимом Эдуардовичем, инспектором ОНД и ПР Червоногвардейского р-на г. Макеевки ОНД и ПР городского округа Макеевка УНД и ПР ГУ МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенантом внутренней службы Будаловским Сергеем Игоревичем, 08 августа 2023 года в 08 часов 00 минут запланировано проведение профилактического визита в форме профилактической беседы на объектах защиты Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Ясли-сад № 70 общеразвивающего типа города Макеевки", расположенных по адресу: г. Макеевка, ул. Давыденко, 119.

Прошу Вас обеспечить присутствие законного представителя при проведении профилактического визита.

Врио начальника ОНД и ПР  
Червоногвардейского района  
г. Макеевки ОНД и ПР городского округа  
Макеевка УНД и ПР ГУ МЧС России по ДНР  
капитан внутренней службы

Крутько Максим Эдуардович +7 949 381 72 18

  
М.В. Каракай